

Montagerahmen zur flächenbündigen Montage von LCN-Glastastern

Der LCN-PHL ist ein Montagerahmen, zur flächenbündigen Montage von LCN-GT Tastern (LCN-GT6L und LCN-GD6L) in Trockenbauwänden.

Durch Wenden des Rahmens kann der LCN-PHL für 12,5 mm und 25 mm dicke Trockenbauwände verwendet werden.

Der Rahmen lässt sich mit der mitgelieferten Hohlwand-Auslassdose verwenden.

Für die perfekte Montage wird der LCN-PHL mit allen notwendigen Kleinmaterialien sowie Montagehilfsmitteln geliefert.

Lieferumfang:

- Montagerahmen PHL
(zweiteilig, Rahmen und Einsatz)
- Libelle
- 2-mm-Bohrer
- Saugnapf (zur Demontage des Tasters)
- 10 x 3,5 x 25 mm Trockenbauschraube
- Putzdeckel (gelb)
- Verriegelungssperre (gelb)
- Hohlwand-Auslassdose



Rahmen mit Libelle



Einsatz



Vor der Montage sicherstellen, dass sich im Montagebereich keine Ständer befinden.


Rahmen mittels rückseitigen Klebeband an der gewünschten Stelle fixieren.

Alternativ ist auch die vorübergehende Fixierung mit Trockenbauschrauben in den Markierungen „A“ möglich.

Zur waagerechten Ausrichtung dient die Libelle. Diese kann für horizontale Montage gedreht eingesetzt werden.

Alle mit „B“ und „C“ markierten Punkte mit dem mitgelieferten 2-mm-Bohrer-vorbohren.

Rahmen wieder abnehmen.



Die mit „C“ markierten Löcher verbinden und den Bereich mittels Oszillationssäge, Stichsäge oder Cuttermesser ausschneiden.

Mini Wasserwaage (Libelle) aus dem Rahmen entfernen.

Rahmen durch die entstandene Öffnung hinter die Trockenbauplate bringen.

Für 12,5 mm dicke Wände mit der Beschriftung 12,5 mm, für 25 mm dicke Wände mit der 25 mm Beschriftung nach vorne.

Mittels 10x Trockenbauschraube in den Markierungen „B“ verschrauben.

Einsatz von vorne aufsetzen.

Hohlwand-Auslassdose im Träger installieren.
Montageplatte des Tasters anschließen, montieren und die Putzabdeckung anbringen.

Verriegelungs-
sperre



Sorgfältig mit Flächenspachtel anspachteln, nach Trocknung schleifen.

Diesen Arbeitsschritt 2-3x wiederholen, anschließend Malerarbeiten durchführen.

Nach Entfernen des Putzdeckels, ggf. Farbreste an den Kanten entfernen.

Die gelbe Verriegelungssperre in der Tragplatte des LCN-GT6L / LCN-GD6L einsetzen, um eine eventuelle Demontage zu erleichtern.

Jetzt kann der Taster, wie gewohnt, installiert werden.

Zur Demontage des Tasters, zuerst den Saugnapf in der Mitte der Glasscheibe anbringen.

An der unteren Glaskante des Tasters, mäßigen Druck in Richtung des Saugnapfes ausüben.

Taster mittels Saugnapfes vorsichtig aus dem Montagerahmen heben.