

## Montagerahmen zur flächenbündigen Montage von LCN-Glastastern

Der LCN-PH1 ist ein Montagerahmen, zur flächenbündigen Montage von LCN-GT Tastern (LCN-G55, LCN-GT2, LCN-GT2T, LCN-GT6, LCN-GT8 und LCN-GT4D, ab 05.25) in Trockenbauwänden.

Durch Wenden des Rahmens kann der LCN-PH1 für 12,5 mm und 25 mm dicke Trockenbauwände verwendet werden.

Der Rahmen lässt sich mit einer handelsüblichen Hohlwanddose verwenden.

Für die perfekte Montage wird der LCN-PH1 mit allen notwendigen Kleinmaterialien sowie Montagehilfsmitteln geliefert.

### Lieferumfang:

- Montagerahmen PH1  
(zweiteilig, Rahmen und Einsatz)
- Libelle
- 2-mm-Bohrer
- Saugnapf (zur Demontage des Tasters)
- 4 x 3,5 x 35 mm Trockenbauschraube
- Putzdeckel (gelb)



Rahmen mit Libelle



Einsatz




Vor der Montage sicherstellen, dass sich im Montagebereich keine Ständer befinden.

Rahmen mittels rückseitigen Klebeband an der gewünschten Stelle fixieren.

Zur waagerechten Ausrichtung dient die mitgelieferte Libelle.

Alle mit „B“ und „C“ markierten Punkte mit dem 2 mm Bohrer senkrecht zur Wand vorbohren.

Rahmen wieder abnehmen.



Die mit „C“ markierten Löcher verbinden und den Bereich mittels Oszillationssäge, Stichsäge oder Cuttermesser ausschneiden.

Mini Wasserwaage (Libelle) aus dem Rahmen entfernen.

Rahmen durch die entstandene Öffnung hinter die Trockenbauplatte bringen.

Für 12,5 mm dicke Wände mit der Beschriftung 12,5 mm, für 25 mm dicke Wände mit der 25 mm Beschriftung nach vorne.

Mittels 4x Trockenbauschraube in den Markierungen „B“ verschrauben.

Einsatz von vorne aufsetzen.

Hohlwanddose im Träger installieren.  
Montageplatte des Tasters anschließen, montieren und die Putzabdeckung anbringen.



Sorgfältig mit Flächespachtel anspachteln, nach Trocknung schleifen.

Diesen Arbeitsschritt 2-3x wiederholen, anschließend Malerarbeiten durchführen.

Nach Entfernen des Putzdeckels, ggf. Farreste an den Kanten entfernen.

Danach kann der Taster wie gewohnt auf die Montageplatte aufgesetzt werden.

Zur Demontage des Tasters, zuerst den Saugnapf im unteren Bereich der Glasscheibe anbringen.

An der oberen Glaskante des Tasters, mäßigen Druck in Richtung des Saugnapfes ausüben.

Taster mittels Saugnapfes vorsichtig aus dem Montagerahmen ziehen und im oberen Bereich über die Haltenase heben.